



Søren Dixen Radmer
Varhovej 8
Bjerndrup
6690 Gørding

Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Dato	13. juli 2020
Sagsbehandler	Birte Høeg
Sagsid	20/1689

Reg. nr. 557-40-5011-00

Endelig tilladelse til indvinding af indtil 15.000 m³ grundvand pr. år til markvanding på ejendommen matr.nr. 7d Bjerndrup By, Gørding (Ejendoms nr. 561-306861).

Tilladelse og vilkår

På baggrund af nedenfor anførte oplysninger meddeler Esbjerg Kommune i medfør af vandforsyningslovens §§ 20 og 21 tilladelse til indvinding af vand på følgende vilkår:

- at der indvindes fra boring DGU nr. 131.0245 med maks. 15.000 m³/år og maks. 23 m³/time,
- at tilladelsen omfatter indvinding af 15.000 m³ grundvand pr. år til vanding af 18,1 ha afgrøder,
- at boring DGU nr. 131.0245 er monteret med elmåler,
- at tilladelsen gælder for en periode på 15 år regnet fra dags dato,
- at tørbrønd til boring DGU nr. 131.025 inden den 1. november 2020 er forsynet med et fast og tætsluttende dæksel af beton eller af alu-dørkplade,
- at der senest den 1. november 2020 indsendes tydelige fotos til miljo@esbjergkommune.dk som dokumenterer udskiftning af dæksel på tørbrønd, og at rørgennemføringer i tørbrønd er tætte og at boring og tørbrønd er indrettet i henhold til vedlagte generelle vilkår,
- at der udlægges et beskyttelsesareal omkring boringen med en radius på 5 m. Indenfor beskyttelsesarealet må der ikke gødes, og der må ikke bruges eller anbringes sprøjtemidler. Andre stoffer, der eventuelt kan forurene grundvandet, skal ligeledes holdes uden for beskyttelsesarealet,
- at de "Generelle vilkår m.v. for tilladelse til vandindvinding fra boring" jf. vedlagte bilag er gældende.



Supplerende bemærkninger:

- Denne tilladelse erstatter tidligere vandindvindingstilladelse meddelt af Ribe Amt den 19. april 2000.
- Kommunen fører tilsyn med, at de stillede vilkår overholdes. Ifølge vandforsyningslovens § 34 kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning, hvis vilkårene ikke overholdes.

Ansøgning

Der søges om fornyelse af indvindingstilladelsen på 15.000 m³ pr. år til markvanding fra boring DGU nr. 131.0245.

Boringen og de arealer der vandes med vand fra boring med DGU nr. 131.0245 ejes af Søren Dixen Radmer, Varhovej 8, 6690 Gørding.

Sagsbehandling

Den tidligere vandindvindingstilladelse af 19. april 2004 omfattede tilladelse til indvinding af indtil 15.000 m³ grundvand pr. år fra boring DGU nr. 131.0245.

I forbindelse med ansøgningen er der indsendt fotos af boringen og af tørbrønden.

På den baggrund skal der ske nogle udbedringer som fremgår i ovenstående vilkår.

Boringens beliggenhed

Boringen DGU nr. 131.0245 er beliggende i grundvandsopland til Sneum Å, og placeret 230 m fra et målsat vandløb (Bjerndrup Bæk). Se vedlagte kortbilag.

Vandressourcen

Grundvandsressourcen skal administreres efter de økologiske målsætninger i Vandområdeplan 2, den endelige udformning af hvorledes dette skal beregnes afventer dog endelig operationalisering fra Miljøstyrelsen og GEUS. Som det nuværende bedst tilgængelige faglige vurderingsværktøj anvendes de vejledende krav for maksimal reduktion af vandføring fra Vandplan 1.

Denne angiver et vejledende krav for maksimal reduktion af vandføring i det aktuelle vandløbsopland på 10 %. Det er beregnet, at den samlede tilladte indvinding i oplandet reducerer sommervandføringen med 9,5 %, hvilket betyder at ressourcen på oplandsniveau til den ansøgte indvinding er til rådighed inden for oplandet.

Vandingsbehovet

Esbjerg kommune har opgjort vandingsbehovet på baggrund af de ønskede vandede arealers jordbundstyper således:

18,1 ha ha grovsandet jord á 1.000 m³ og 0 ha andre jordbundstyper á 750 m³.

Boringen er beliggende med en afstand på 230 m til målsat og naturbeskyttet vandløb, hvorfor der ikke kan meddeles tilladelse til udvidelse af vandmængder.

Fordelingen af de vandede jordbundstyper betyder, at tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding kan fornyes med den tidligere tildelte vandmængde på 15.000 m³ pr. år.

Naturbeskyttelseslovens § 3

Der er foretaget en beregning af den forventede sænkning ved nærliggende § 3-beskyttet natur. På den baggrund vurderes det, at der ikke er nogen områder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, som vil påvirkes væsentligt af denne tilladelses indvinding (se vedlagte kortbilag).

Andre indvindingsinteresser

Der er ingen nærliggende indvindingsboringer, der påvirkes væsentligt af denne tilladelses indvinding.

Forurenede arealer m.v.

Den nærmeste registrerede kortlagte lokalitet på V1 niveau (lokalitet nr. 557-77009) ligger 1.130 m fra den ansøgte markvandingsindvinding.

Der er foretaget en beregning af den forventede sænkning ved den registrerede lokalitet og på den baggrund vurderes det, at den ansøgte indvinding kan foretages uden risiko for at forureningen spredes.

Kommunens tilsyn har ikke givet anledning til bemærkninger om andre forureningskilder, herunder nedsivningsanlæg, olietanke, gødningsoplæg m.v.

Natura 2000-områder

Der er foretaget en beregning af den forventede sænkning i Natura 2000-områderne, habitatområde nr. 79, Sneum Å og Holsted Ådal og fuglebeskyttelsesområde nr. 51, Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb beliggende henholdsvis 1.800 m og 11.400 m fra indvindingsanlægget.

På den baggrund vurderes det, at en fornyelse/udvidelse af indvindings-tilladelsen ikke væsentligt vil påvirke Natura 2000-området eller de arter, området er udpeget for at beskytte.

Habitatdirektivets bilag IV-arter

Der er foretaget en beregning af den forventede sænkning ved raste- og ynglesteder for flagermus, Habitatdirektivets bilag IV-arter beliggende 3.500 m fra indvindingsstedet. På den baggrund vurderes det, at en fornyelse/udvidelse af indvindingstilladelsen ikke vil påvirke raste- og ynglesteder for Habitatdirektivets bilag IV-arter.

Vandforsyningsplanen

Tilladelsen er ikke i konflikt med den gældende vandforsyningsplan.

Vurdering i forhold til VVM-reglerne

Der er foretaget screening efter Miljøvurderingslovens (Bekendtgørelse af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

(VVM) lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020) § 21. Afgørelse herom er meddelt separat (J.nr. 20/14063).

Samlet vurdering

Under henvisning til ovenstående oplysninger har Esbjerg Kommune besluttet at meddele en tilladelse på de anførte vilkår.

Klagevejledning

Tilladelsen efter Vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018) kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- ansøgeren
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald

En klage skal indgives via Klageportalen. På forsiden af www.naevnenes-hus.dk er der et link til Klageportalen. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når man klager, skal man betale et gebyr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Klagen skal være modtaget senest 10. august 2020.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarerklagenævnet kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Afgørelser efter Vandforsyningsloven kan indbringes til domstolsafgørelse senest 6 måneder efter offentliggørelses dato.

Kopi af denne tilladelse er sendt til:

Danmarks Naturfredningsforening (dnesbjerg-sager@dn.dk)
Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk)

Henvendelse om denne sag kan ske til Natur & Vandmiljø på telefon 7616 5138.

Venlig hilsen

Birte Høeg

Bilag:

Generelle vilkår m.v. for endelig tilladelse til vandindvinding fra boring.
Kortbilag 1:25.000 og 1:10.000

Behandling af personoplysninger

Når du henvender dig til os, udleverer du nogle personoplysninger.

Personoplysningerne bruger vi, når vi behandler og besvarer din henvendelse, og de kan blive gemt til brug for vores videre sagsbehandling. Vi har ansvar for, at dine oplysninger behandles og opbevares forsvarligt indenfor rammerne af EU's databeskyttelsesforordning.

[Læs mere om vores behandling af dine persondata på www.esbjerg.dk](http://www.esbjerg.dk)