



Esbjerg Kommune
Entreprenør
Vibevej 8
6705 Esbjerg

Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Dato	27. august 2021
Sagsbehandler	Karin Brydsø Dammark
Telefon direkte	76 16 14 28
Sagsid	19/23220

Afgørelse efter vandløbsloven: Rørlægning af grøft bag Æ Towt, Mandø samt ændring af dimensioner på rørunderføring

Esbjerg Kommune, Entreprenør, har den 12. juni 2019 ansøgt om at rørlægge en grøft syd for og parallelt med vejen Æ Towt 10-16 på Mandø (se figur 1 og bilag 1 for oversigtskort).

I 2019 blev projektet sat i bero, fordi den nødvendige fældning af en række træer ville være i strid med lokalplanen.

Der er siden søgt dispensation fra lokalplanen, og ansøger (Esbjerg Kommune, Entreprenør) har den 7. juli 2021 genansøgt om at få myndighedsbehandlet sagen efter vandløbsloven.

I forbindelse med forarbejdet til ansøgningen, er ansøger blevet opmærksom på, at rørunderføringen til det offentlige vandløb Mandø Bygrøft har dimensionen Ø200 mm. For at sikre afvandingen fra den påtænkte rørlægning og lette driften, ønsker ansøger derfor samtidig at ændre rørunderføringen her til Ø250 mm, der er den samme dimension som rørlægningen foretages i.





Figur 1: Placering af grøft der ønskes rørlagt (gul streg).

Vejgrøften er i dag rørlagt vest for denne del og det ønskes at rørlægge den sidste del for at lette drift- og vedligeholdelsesarbejdet i fremtiden.

Rørlægningen vil udføres i plastrør, Ø250 og bundkoten vil blive den samme som eksisterende vejgrøft.

Mandø Fællesråd har stået for kontakten til de berørte lodsejere og de er indforstået med, at rørlægningen vil kræve, at der fældes træer på strækningen, og det er blevet lovet at der tages hensyn til nogle kristtjørn.

Der er indhentet fuldmagter fra berørte lodsejere ift. anlægsarbejdet på deres arealer.

Der er tale om en privat grøft. Grøften løber i skel mellem følgende matrikler; 22i, 22h, 22g, 22k, 28b og 24aa Mandø By, Mandø.

Projektforslaget har været i offentlig høring jf. vandløbsloven¹ ved annoncering på Esbjerg Kommunes hjemmeside i perioden 10. juli til 7. august 2021. Der er ikke indkommet nogle høringsvar.

Projektet planlægges gennemført efterår 2021.

¹ LBK nr. 1217 af 25/11/2019

Afgørelse

Rørlægningen af grøften bag Æ Towt godkendes hermed i henhold til vandløbslovens § 16 og Bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering² § 3, på følgende vilkår:

1. Projektet skal udføres i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet,
2. Røret skal placeres, så det sikres, at der ikke er bagfald,
3. Bunden af rørunderføringen til Mandø Bygrøft skal lægges i samme niveau som den nuværende rørunderføring i kote 1,21 m DVR90,
4. Ansøger er ansvarlig for vedligeholdelse og drift af røret,
5. Det offentlige vandløb nedstrøms grøften, Mandø Bygrøft, må ikke tilføres sand m.v. under etableringsarbejdet,
6. At de nødvendige aftaler med relevante lodsejere er i orden,
7. At der gives besked om arbejdets påbegyndelse senest 2 dage før til vandløbsmyndigheden, Esbjerg Kommune.

Da de ejendomme, der danner skel med grøften, der ønskes rørlagt, er spildevandskloakerede, kan det ikke udelukkes, at der ledes noget regnvand fra matriklerne til grøften. Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø, er dog ikke bekendt med sådanne udledninger. Jf. vandløbsloven § 3 stk. 2, må en bredejer fra egen grund aflede overfladevand. Der skal derfor sikres at eventuelle udledninger der opdages i forbindelse med anlægsarbejdet kan afvande til røret.

Ansøger er ansvarlig for, at de stillede vilkår overholdes. Vandløbsmyndigheden fører tilsyn med arbejdets udførelse, såfremt det skønnes nødvendigt.

Formålet med de stillede vilkår er at sikre, at der tages behørigt hensyn til både de afvandingsmæssige og miljømæssige interesser der knytter sig til vandløbet.

Afvandingsmæssige konsekvenser

Hvis rørlægningen udføres som angivet i ansøgningsmaterialet, vurderes rørlægningen ikke at have nogen nævneværdige afvandingsmæssige konsekvenser. Der findes ingen oplysninger om grøftens afvandingsmæssige kapacitet.

² LBK nr. 834 af 27/06/2016

For at sikre afvandingen fra den påtænkte rørlægning og lette driften, anlægges røret med Ø250 mm. Samtidig skiftes rørunderføringen til Ø250 så det svarer til rørlægningen.

Miljø- og naturmæssige konsekvenser

Projektet vurderes ikke at have nogle væsentlige miljø- og naturmæssige konsekvenser.

Økonomiske forhold

Alle projektets udgifter afholdes af Esbjerg Kommune, Entreprenør.

Anden lovgivning

Reguleringer af vandløb er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter³. Esbjerg Kommune har den 26. august 2021, på baggrund af en screening, truffet afgørelse om, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt i negativ retning, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Afgørelsens gyldighed

Ved ovenstående gives der alene tilladelse til det beskrevne projekt med det nævnte anlæg. Formålet er at sikre, bl.a. gennem de stillede vilkår, at der tages behørigt hensyn til både de afvandingsmæssige og miljømæssige interesser, der knytter sig til vandløbet.

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside i perioden fra 27. august 2021 til og med 24. september 2021.

Hvis der bliver klaget over afgørelsen, får ansøger omgående besked herom, og Miljø- og Fødevarerklagenævnets endelige afgørelse må så afventes. Hvis der ikke bliver klaget over afgørelsen, må godkendelsen udnyttes, når klagefristen er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke udnyttes senest 3 år fra i dag.

Andre forhold

Ansøger er selv ansvarlig for at kontrollere Ledningsregistret for eksisterende rør, ledninger, kabler etc. på lokaliteten, samt at respektere disse.

Ligeledes er ansøger pligtig til selv at kontrollere, om der ved projektet er arealer, der er registreret som beskyttet natur i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. I sådanne områder må der ikke foretages indgreb uden forudgående dispensation.

³ BEK nr. 1376 af 21/06/2021

I henhold til loven er vandløbsmyndigheden i øvrigt forpligtiget til at registrere ejerforhold, art og anlæggets placering ved vandløbet. Ejeren skal derfor oplyse, hvis anlægget fjernes eller, hvis ejerskabet overgår til andre.

Klagevejledning og offentliggørelse

Denne afgørelse kan jf. vandløbslovens kapitel 16 påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Se klagevejledning i Bilag 2.

Henvendelse vedrørende denne afgørelse rettes til Karin Dammark på tlf. nr. 7616 1428 og e-mail kabd@esbjerg.dk.

Venlig hilsen

Karin Brydsø Dammark
Biolog

Kopi af denne afgørelse er sendt til:

- Berørte lodsejere

Vedhæftet denne afgørelse:

- Bilag 1 Oversigtskort
- Bilag 2 Klagevejledning

Personoplysninger

Når du henvender dig til os udleverer du nogle personoplysninger. Personoplysningerne bruger vi, når vi behandler og besvarer din henvendelse, og de kan blive gemt til brug for vores videre sagsbehandling.

Vi har ansvar for, at dine oplysninger behandles og opbevares forsvarligt indenfor rammerne af EU's databeskyttelsesforordning.

[Læs mere om vores behandling af dine persondata på www.esbjerg.dk](http://www.esbjerg.dk)

Bilag 1: Oversigtskort



Oversigtskort. Den berørte strækning er markeret med gult

Bilag 2: Klagevejledning

Denne afgørelse kan jf. vandløbslovens kapitel 16 påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- den, afgørelsen er rettet til,
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse skal klagen indgives senest den 24. september 2021.

Du klager via klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk under "Start din klage". Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Esbjerg Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet kan kontaktes på mfkn@naevneneshus.dk, og du kan få hjælp til klageportalen på klageportalen@naevneneshus.dk.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Natur & Vandmiljø, Esbjerg Kommune. Hvis Natur & Vandmiljø, Esbjerg Kommune fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Betingelser for fritagelse findes på www.naevneneshus.dk. Du skal samtidigt sende en mail til miljo@esbjergkommune.dk eller et brev til Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg. På denne måde ved kommunen, at en klage er på vej.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen,
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarerklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.